

<b>Transactie</b>	
volgnummer	: ON0269
Initiator	: ██████████ - Projectmanager
Executor	: ██████████ - contractmanager
Verzonden	: 28-11-2018
Van-naar	: ██████████ - Projectmanager-██████████ - contractmanager

<b>Bericht</b>	
Bericht	: Melding: aanleveren afwijking (incl. maatregel)
Onderwerp	: VTW-062 Risicobeheersing verzakking Leeghwaterbrug te Alkmaar
Verzonden	: 02-02-2018
Richting	: ██████████ - Projectmanager-██████████ - contractmanager

<b>Bijlage gegevens</b>				
<b>Bestandsnaam</b>	<b>Soort document</b>	<b>Kenmerk document</b>	<b>Versie document</b>	<b>Datum document</b>
<a href="#">Offerte VTW-062 Risicobeheersing verzakking Leeghwaterbrug te Alkmaar_v1.0.pdf</a>	Offerte	Offerte VTW-062 Risicobeheersing verzakking Leeghwaterbrug te Alkmaar	1.0	2018-02-01

<b>Basisgegevens afwijking</b>	
Contractnummer	: PNH - UAVGC - Realisatie Leeghwaterbruggen A en B
Afwijkingsnummer	: ON0030
IPM discipline	: Contractmanagement
Datum constatering afwijking	: 2017-12-13
Omschrijving afwijking	: Naar aanleiding van de inmeting van de Leeghwaterbruggen is vastgesteld dat deze is verzakt t.o.v. de informatie zoals door Opdrachtgever is verstrekt tijdens de tenderfase. Om het risico op zettingen van de nieuwe brug A maximaal te beheersen kan opdrachtgever ervoor kiezen, naar aanleiding van de na gunning geconstateerde verzakking van de brug, om landhoofd west en de middenpijler uit te voeren als hoog gefundeerd.

<b>Maatregel afwijking</b>	
Contractwijziging tot gevolg (ja/nee)	: Ja
Voorstel herstelmaatregel	: Aanbrengen hooggelegen landhoofd
Datum prognose herstelmaatregel gereed	: 2018-02-09
Asbuilt aanpassing	: (Ja) Opname in opleverdossier

<b>Opmerkingen</b>	
Eenmalige opmerkingen	:

<b>Reactietermijn afwijking</b>	
Reactietermijn afwijking	: 2018-02-16

<b>Bericht</b>	
Bericht	: Verzoek aanpassing afwijking (incl. maatregel)
Onderwerp	: VTW-062 Risicobeheersing verzakking Leeghwaterbrug te Alkmaar
Verzonden	: 21-02-2018
Richting	: ██████████ - contractmanager-██████████ - Projectmanager

<b>Bijlage gegevens</b>				
<b>Bestandsnaam</b>	<b>Soort document</b>	<b>Kenmerk document</b>	<b>Versie document</b>	<b>Datum document</b>
<a href="#">VTW 062 Risicobeheersing verzakking Leeghwaterbrug te Alkmaar Reactie OG.pdf</a>	Overig			21-02-2018

<b>Motivatie verzoek aanpassing</b>	
Toelichting verzoek aanpassing	: OG wijst VTW af. Zie bijlage voor de onderbouwing.

<b>Basisgegevens afwijking</b>	

Contractnummer	: PNH - UAVGC - Realisatie Leeghwaterbruggen A en B
Afwijkingsnummer	: ON0030
IPM discipline	: Contractmanagement
Datum constatering afwijking	: 13-12-2017
Omschrijving afwijking	: Naar aanleiding van de inmeting van de Leeghwaterbruggen is vastgesteld dat deze is verzakt t.o.v. de informatie zoals door Opdrachtgever is verstrekt tijdens de tenderfase. Om het risico op zettingen van de nieuwe brug A maximaal te beheersen kan opdrachtgever ervoor kiezen, naar aanleiding van de na gunning geconstateerde verzakking van de brug, om landhoofd west en de middenpijler uit te voeren als hoog gefundeerd.

<b>Maatregel afwijking</b>	
Contractwijziging tot gevolg (ja/nee)	: Ja
Voorstel herstelmaatregel	: Aanbrengen hooggelegen landhoofd
Datum prognose herstelmaatregel gereed	: 09-02-2018
Asbuilt aanpassing	: (Ja) Opname in opleverdossier

<b>Opmerkingen</b>	
Eenmalige opmerkingen	:

<b>Reactietermijn afwijking</b>	
Reactietermijn afwijking	: 28-02-2018

<b>Bericht</b>	
Bericht	: Melding: aanleveren afwijking (incl. maatregel)
Onderwerp	: VTW-062 Risicobeheersing verzakking Leeghwaterbrug te Alkmaar
Verzonden	: 06-04-2018
Richting	: ██████████ - Projectmanager-██████████ - contractmanager

<b>Bijlage gegevens</b>				
Bestandsnaam	Soort document	Kenmerk document	Versie document	Datum document
<a href="#">LWB-MEMO-CM-bijlage VTW-062_reactie ON op OG.pdf</a>	Rapport	LWB-MEMO-CM-bijlage VTW-062_reactie ON op OG	04-04-2018	2018-04-04
<a href="#">Bijlage 1 - Reactie fa ██████████ " controle bijlage C1 haalbaarheidsonderzoek.pdf</a>	Rapport	Bijlage 1 - Reactie fa ██████████ " controle bijlage C1 haalbaarheidsonderzoek	12-03-2018	2018-03-12
<a href="#">Bijlage 2 - Offerte VTW-062 Risicobeheersing verzakking Leeghwaterbrug te Alkmaar_v1.0.pdf</a>	Offerte	Bijlage 2 - Offerte VTW-062 Risicobeheersing verzakking Leeghwaterbrug te Alkmaar	1.0	2018-03-01

<b>Basisgegevens afwijking</b>	
Contractnummer	: PNH - UAVGC - Realisatie Leeghwaterbruggen A en B
Afwijkingsnummer	: ON0030
IPM discipline	: Contractmanagement
Datum constatering afwijking	: 2017-12-13
Omschrijving afwijking	: Bijgaand een memo met een nadere toelichting en onderbouwing betreffende de geconstateerde verzakking en bijbehorende consequenties en beheersmaatregelen. Dit naar aanleiding van aanvullend onderzoek in de achterliggende weken. Graag gaan we met OG in gesprek om eventueel mondelinge toelichting te geven. <b>**oude melding**</b> : Naar aanleiding van de inmeting van de Leeghwaterbruggen is vastgesteld dat deze is verzakt t.o.v. de informatie zoals door Opdrachtgever is verstrekt tijdens de tenderfase. Om het risico op zettingen van de nieuwe brug A maximaal te beheersen kan opdrachtgever ervoor kiezen, naar aanleiding van de na gunning geconstateerde verzakking van de brug, om landhoofd west en de middenpijler uit te voeren als hoog gefundeerd.

<b>Maatregel afwijking</b>	
Contractwijziging tot gevolg (ja/nee)	: Ja
Voorstel herstelmaatregel	: Aanbrengen hooggelegen landhoofd
Datum prognose herstelmaatregel gereed	: 2018-02-09
Asbuilt aanpassing	: (Ja) Opname in opleverdossier

<b>Opmerkingen</b>	

Eenmalige opmerkingen	:	
-----------------------	---	--

<b>Reactietermijn afwijking</b>		
Reactietermijn afwijking	:	2018-04-20

<b>Bericht</b>		
Bericht	:	Verzoek aanpassing afwijking (incl. maatregel)
Onderwerp	:	VTW-062 Risicobeheersing verzakking Leeghwaterbrug te Alkmaar
Verzonden	:	09-07-2018
Richting	:	- contractmanager- - Projectmanager

<b>Bijlage gegevens</b>				
<b>Bestandsnaam</b>	<b>Soort document</b>	<b>Kenmerk document</b>	<b>Versie document</b>	<b>Datum document</b>
20180709 vtw-062 reactie OG.pdf	Notitie			09-07-2018

<b>Motivatatie verzoek aanpassing</b>		
Toelichting verzoek aanpassing	:	OG wijst de afwijking af, ON dient conform contract een nieuwe brug A te realiseren inclusief een nieuwe fundering. OG gaat ervanuit dat het nu ingediende DO voldoet aan alle eisen van het contract. Zie ook de reactie in de bijlage.

<b>Basisgegevens afwijking</b>		
Contractnummer	:	PNH - UAVGC - Realisatie Leeghwaterbruggen A en B
Afwijkingsnummer	:	ON0030
IPM discipline	:	Contractmanagement
Datum constatering afwijking	:	13-12-2017
Omschrijving afwijking	:	Bijgaand een memo met een nadere toelichting en onderbouwing betreffende de geconstateerde verzakking en bijbehorende consequenties en beheersmaatregelen. Dit naar aanleiding van aanvullend onderzoek in de achterliggende weken. Graag gaan we met OG in gesprek om eventueel mondelinge toelichting te geven. **oude melding**: Naar aanleiding van de inmeting van de Leeghwaterbruggen is vastgesteld dat deze is verzakt t.o.v. de informatie zoals door Opdrachtgever is verstrekt tijdens de tenderfase. Om het risico op zettingen van de nieuwe brug A maximaal te beheersen kan opdrachtgever ervoor kiezen, naar aanleiding van de na gunning geconstateerde verzakking van de brug, om landhoofd west en de middenpijler uit te voeren als hoog gefundeerd.

<b>Maatregel afwijking</b>		
Contractwijziging tot gevolg (ja/nee)	:	Ja
Voorstel herstelmaatregel	:	Aanbrengen hooggelegen landhoofd
Datum prognose herstelmaatregel gereed	:	09-02-2018
Asbuilt aanpassing	:	(Ja) Opname in opleverdossier

<b>Opmerkingen</b>		
Eenmalige opmerkingen	:	

<b>Reactietermijn afwijking</b>		
Reactietermijn afwijking	:	16-07-2018

<b>Bericht</b>		
Bericht	:	Intrekken: melding afwijking
Onderwerp	:	VTW-062 Risicobeheersing verzakking Leeghwaterbrug te Alkmaar
Verzonden	:	28-11-2018
Richting	:	- Projectmanager- - contractmanager

<b>Motivatatie intrekking</b>		
Motivatatie intrekking	:	Opgenomen door VTW-087, zie Visi transactie ON-0404

<b>Motivatatie niet acceptatie</b>		
Motivatatie niet acceptatie	:	Opgenomen door VTW-087, zie Visi transactie ON-0404

<b>Basisgegevens afwijking</b>		
	:	

Contractnummer	: PNH - UAVGC - Realisatie Leeghwaterbruggen A en B
Afwijkingsnummer	: ON0030
IPM discipline	: Contractmanagement
Datum constatering afwijking	: 2017-12-13
Omschrijving afwijking	: Bijgaand een memo met een nadere toelichting en onderbouwing betreffende de geconstateerde verzakking en bijbehorende consequenties en beheersmaatregelen. Dit naar aanleiding van aanvullend onderzoek in de achterliggende weken. Graag gaan we met OG in gesprek om eventueel mondelinge toelichting te geven. <b>**oude melding**</b> : Naar aanleiding van de inmeting van de Leeghwaterbruggen is vastgesteld dat deze is verzakt t.o.v. de informatie zoals door Opdrachtgever is verstrekt tijdens de tenderfase. Om het risico op zettingen van de nieuwe brug A maximaal te beheersen kan opdrachtgever ervoor kiezen, naar aanleiding van de na gunning geconstateerde verzakking van de brug, om landhoofd west en de middenpijler uit te voeren als hoog gefundeerd.

<b>Maatregel afwijking</b>	
Contractwijziging tot gevolg (ja/nee)	: Ja
Voorstel herstelmaatregel	: Aanbrengen hooggelegen landhoofd
Datum prognose herstelmaatregel gereed	: 2018-02-09
Asbuilt aanpassing	: (Ja) Opname in opleverdossier

<b>Opmerkingen</b>	
Eenmalige opmerkingen	: Opgenomen door VTW-087, zie Visi transactie ON-0404